

		今回の計画での設置可否			各室制御	稼働時間	床面積への影響
	冷暖房方式	居室のみ	共用部のみ	居室+共用部			
①	エアコン	○	○	○	○ 部屋ごと	必要時	-
②	冷房はエアコン 暖房は蓄熱式床暖房 (サーマスラブ)	○	○	× 受電容量が増え、引き込みが 高圧になる	× エリアごと	夜間8時間 急な温度調節がむつかしい	-
③	樹脂製輻射パネル (クール暖)	○	× 必要パネル数の すべてを設置できない	× 同左	○ 部屋ごと	24時間 急な温度調節がむつかしい	あり 居室1室で W710* D60* H2050の パネルを3枚設置
④	床下空間利用の 輻射システム (ユカリラ)	○	○	○	△ エリアごと ※エリア設定による	24時間 温度調整が 緩やか	あり 廊下/食堂に ダクトスペース
⑤	空気式放射吹出ユニット をエアコンの 吹出し口に設置	× ルームエアコンには設置 不可で、隠ぺい式に 変更の必要あり	○	× 同左	× 空調機ごと	必要時	-